


Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №8 имени Сибирцева А.Н.

№ п/п	Наименование мероприятий	Сумма средств, необходимых для устранения предписаний	Срок выполнения по предписанию	Отметка о выполнении (Выполнено, не выполнено, выполнено частично (указать, что выполнено, дата))	в том числе выполнено в 2023 году		Примечание	
					выполнено всего в 2023 году	3 - 4 квартал 2023г. отметка о выполнении сумма, руб		
1	2	3	4	5	6	9	10	11
1	К раковинам для мытья рук имеется подводка только холодной воды, что не соответствует требованиям СП 2.4.3648-20	2 435 000,00	28.12.2023	не выполнено				не предусмотрено конструктивом. При проведении капитального ремонта
2	В учебных кабинетах № 201, 204 отсутствуют софиты, что не соответствует требованиям СП 2.4.3648-20	0,00	28.12.2023	выполнено	22.12.2023			
3	На момент проведения обследования в кабинете химии (204) установлены лампы с разным световозлучением, что не соответствует требованиям СП 2.4.3648-20	0,00	28.12.2023	выполнено	21.12.2023			
4	На окнах отсутствуют регулируемые солнцезащитные устройства (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) в кабинете химии, что не соответствует требованиям СП 2.4.3648-20	0,00	28.12.2023	выполнено	19.12.2023			
5	Проведены измерения уровней искусственной освещенности, результаты не соответствуют (кабинет химии - ср. освещенность 136лк, минимальная освещенность 110 лк, спортивный зал - ср. освещенность 70 лк, минимальная освещенность 110 лк) СанПиН 1.2.3685-21	0,00	28.12.2023	выполнено				
6	В санузлах, у помещения обеденного зала, учебных кабинетах, помещениях уборочного инвентаря имеется подводка только холодного водоснабжения (подводка горячей воды отсутствует), что не соответствует требованиям СП 2.4.3648-20	3 475 000,00	28.12.2023	не выполнено				не предусмотрено конструктивом. При проведении капитального ремонта
7	Инвентарь для уборки туалетов имеет сигнальную (красную) маркировку, но хранится совместно с другим инвентарем, что не соответствует требованиям п. 2.11.3 СП 2.4.3648-20	0,00	28.12.2023	выполнено	23.11.2023			
8	В помещениях приготовления дез. растворов на емкостях с дез.растворами отсутствует маркировка с указанием наименования средства, концентрации рабочего раствора, времени разведения, что не позволяет определить соблюдение требований п. 2.11.6 СП 2.4.3648-20	0,00	28.12.2023	выполнено	23.11.2023			
9	При обследовании выявлены нарушения отделки в следующих помещениях: спортивный зал, раздевалки при спортивном зале, коридоре первого и второго этажа, санузле второго этажа, что не соответствует п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20	10 502 922,56	28.12.2023	не выполнено			не выполнено	При проведении капитального ремонта
10	Согласно протоколу №34240.23 от 29.10.2023, дезинфицирующее средство 0,015% раствор дез-хлора, результат не соответствует существующим требованиям	0,00	28.12.2023	выполнено				
		16 412 922,56						

Директор



И.А. Кирпикова